



한국화학시험연구원

150-038 서울특별시 영등포구 영등포동 8가 88-2
Tel : 02-2164-0011 Fax : 02-2634-0016

시험 성적서

우 404-817 인천광역시 서구 가좌3동 539-8

TEL (032)5709-700

FAX (032)575-5613

성적서번호 : TAS-045852

대표자 : 김장연

업체명 : 삼화페인트공업(주)

주소 : 경기 안산시 단원구 성곡동 677

접수 일자 : 2008년 12월 05일

시험완료일자 : 2008년 12월 19일

시료명 : 나노폭시 500

시험 결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
냄새	-		없음	의뢰자제공(먹는물수질공정시험방법:2007)
맛	-		없음	의뢰자제공(먹는물수질공정시험방법:2007)
증발잔류물	mg/L		118	의뢰자제공(먹는물수질공정시험방법:2007)
수소이온농도	-		7.5	의뢰자제공(먹는물수질공정시험방법:2007)
경도	mg/L		65	의뢰자제공(먹는물수질공정시험방법:2007)
과망간산칼륨소비량	mg/L		1.9	의뢰자제공(먹는물수질공정시험방법:2007)
구리	mg/L		불검출	의뢰자제공(먹는물수질공정시험방법:2007)
색도	도		1	의뢰자제공(먹는물수질공정시험방법:2007)
탁도	NTU		0.32	의뢰자제공(먹는물수질공정시험방법:2007)
세제	mg/L		불검출	의뢰자제공(먹는물수질공정시험방법:2007)
염소이온	mg/L		16	의뢰자제공(먹는물수질공정시험방법:2007)
망간	mg/L		불검출	의뢰자제공(먹는물수질공정시험방법:2007)
황산이온	mg/L		10	의뢰자제공(먹는물수질공정시험방법:2007)

- 다음 페이지 -

Sun-Bok Jang

시험원 : 장순복
Tel : 031-999-3147

Sang-Oh Han

기술책임자 : 한상오
E-mail : soh566@ktr.or.kr

2008년 12월 19일



한국화학시험연구원장



한국화학시험연구원

150-038 서울특별시 영등포구 영등포동 8가 88-2
Tel : 02-2164-0011 Fax : 02-2634-0016

시험 성적서

우 404-817 인천광역시 서구 가좌3동 539-8

TEL (032)5709-700

FAX (032)575-5613

성적서번호 : TAS-045852

접수 일자 : 2008년 12월 05일

대표자 : 김장연

시험완료일자 : 2008년 12월 19일

업체명 : 삼화페인트공업(주)

주소 : 경기 안산시 단원구 성곡동 677

시료명 : 나노폭시 500

시험결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
아연	mg/L		불검출	의뢰자제공(먹는물수질공정시험방법:2007)
철	mg/L		불검출	의뢰자제공(먹는물수질공정시험방법:2007)
알루미늄	mg/L		불검출	의뢰자제공(먹는물수질공정시험방법:2007)
암모니아성질소	mg/L		불검출	의뢰자제공(먹는물수질공정시험방법:2007)
수은	mg/L		불검출	의뢰자제공(먹는물수질공정시험방법:2007)
시안	mg/L		불검출	의뢰자제공(먹는물수질공정시험방법:2007)
불소	mg/L		불검출	의뢰자제공(먹는물수질공정시험방법:2007)
납	mg/L		불검출	의뢰자제공(먹는물수질공정시험방법:2007)
세레늄	mg/L		불검출	의뢰자제공(먹는물수질공정시험방법:2007)
6가크롬	mg/L		불검출	의뢰자제공(먹는물수질공정시험방법:2007)
비소	mg/L		불검출	의뢰자제공(먹는물수질공정시험방법:2007)
질산성질소	mg/L		1.2	의뢰자제공(먹는물수질공정시험방법:2007)
카드뮴	mg/L		불검출	의뢰자제공(먹는물수질공정시험방법:2007)

- 다음 페이지 -

Sun-Bok Jang

시험원 : 장순복
Tel : 031-999-3147



Sang-Oh Han

기술책임자 : 한상오
E-mail : soh566@ktr.or.kr

2008년 12월 19일

한국화학시험연구원장

