

# 시험확인서

「실내공기질 관리법」 제11조제2항, 같은 법 시행령 제6조제3항(같은 조 제5항에 따라 준용되는 경우를 포함합니다) 및 같은 법 시행규칙 제10조의3제2항에 따라 건축자재의 오염물질 방출 여부에 대한 시험확인서를 아래와 같이 발급합니다.

## 1. 시료내용

|  |                    |         |            |
|--|--------------------|---------|------------|
| 시료명  | 넌화이어 수성 투명 무광      | 신청자     | 삼화페인트공업(주) |
| 접수번호   | AYAA17-18676       | 시료채취장소  | 삼화페인트공업(주) |
| 시료채취 일시  | 2017.03.21         | 접수일자    | 2017.03.22 |
| 발행일자   | 2017.04.20         | 시료채취 방법 | 현장방문 채취    |
| 검사목적   | 건축자재 오염물질 방출 여부 확인 |         |            |
| 대상건축자재 [ ] 접착제, [V] 페인트, [ ] 실란트(sealant), [ ] 퍼티(putty), [ ] 벽지, [ ] 바닥재, [ ] 기타( ) |                    |         |            |

## 2. 오염물질 방출 시험 결과

### 가. 검사결과 종합

|         |    |
|---------|----|
| 판정      | 적합 |
| 기준 초과항목 | -  |

### 나. 항목별 검사결과

| 검사항목      | 기준      | 시험 결과                      |
|-----------|---------|----------------------------|
| 폼알데하이드    | 0.02 이하 | 0.000 mg/m <sup>2</sup> ·h |
| 톨루엔       | 0.08 이하 | 0.000 mg/m <sup>2</sup> ·h |
| 총휘발성유기화합물 | 2.5 이하  | 2.133 mg/m <sup>2</sup> ·h |

한국에스지에스 (주) 안양시험소

